



LCIE

LICENCE



LCIE N° : T 25002 / 790838

Titulaire :
License Holder:

NORMAGRUP TECHNOLOGY, SA
Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 10
33428 LLANERA (ASTURIAS) - ESPAGNE

Site de fabrication :
Factory:

NORMAGRUP TECHNOLOGY, SA (N°2112BA)
Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 10
33428 LLANERA (ASTURIAS) - ESPAGNE

Produit :
Product:

BAES d'ambiance à diodes électroluminescentes NP
BAES for atmosphere light-emitting diode NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

NORMAGRUP

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / Series GS
Référence / Reference : GS 400

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
NF EN IEC 60598-2-22:2022
NF EN 62034:2012
NF C 71-801:2000
NF C 71-820:1999

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° 19275708-790839 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 14/02/2025

Date de fin de validité / Expiry date:

Jérôme REYSSON
Responsable Certification / Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license
T 25002 / 790838

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique / Characteristics	Valeur / Value
Type / Type	Performance SATI
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	~ ---
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60Hz
Puissance assignée / Rated power	1.0W 11.76VA
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP44
Degré IK / IK degree	IK06
Flux assigné / Rated lumen output	390 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-cd 6V / 0,75Ah – NORMALUX P3097 AA750HT-S4+1
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	21 LEDs
Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number	1 LED
Télécommande/Remote control	Oui / Yes