

LCIE N° : 21028 / 762936

Titulaire :  
License Holder:NORMAGRUP TECHNOLOGY, SA  
Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 10  
33420 LLANERA (ASTURIAS) - EspagneSite de fabrication :  
Factory:NORMAGRUP TECHNOLOGY, SA (N°2112BA)  
Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 10  
33420 LLANERA (ASTURIAS) - EspagneProduit :  
Product:Luminaire d'éclairage de sécurité à leds P et NP alimenté par source centralisée  
Centrally supplied maintained emergency escape luminaire light-emitting diode P AND NPMarque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

NORMALUX

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

Modèle LNE-300-SF

Caractéristiques principales :  
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
Additional information:

/

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:NF EN 60598-1:2015+A1:2018  
NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020  
UTE C 71-802:2001Documents pris en compte :  
Relevant documents:

TR LCIE n°171733-762937

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 09/07/2021

Date de fin de validité / Expiry date:

Jérôme REYSSON  
Responsable Certification/Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

**Annexe de la licence / Annex of license**  
**21028 / 762936**

**Caractéristiques / Characteristics :**

Caractéristique	Valeur
Tension assignée / Rated voltage	230 V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50-60 Hz
Puissance assignée / Rated power	5,0 W - 10,20VA
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	I
Degré IP / IP degree	IP20
Degré IK / IK degree	IK08
Flux assigné / Rated lumen output	254 lm
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	16 LEDs
Télécommande/Remote control	non