



LCIE

LICENCE



LCIE N° : T 15063 / 808841

Titulaire :
License Holder:

NORMAGRUP TECHNOLOGY, SA

Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 10; 33420 LLANERA (ASTURIAS) - Espagne

Site de fabrication :
Factory:

NORMAGRUP TECHNOLOGY, SA (N°2112BA)

Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 10 ; 33420 LLANERA (ASTURIAS) - Espagne

Produit :
Product:

BAES d'ambiance à diodes électroluminescentes NP

BAES for atmosphere light-emitting diode NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

NORMALUX

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme SMART – Réf. SSI-300

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:NF EN 60598-1:2015+A1:2018
NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020
NF EN 62034:2012
NF C 71-801:2000
NF C 71-820:1999Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n°LCIE 151997-713095 A/B Version : 01 - 170095-759247 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License T 15063 / 759246 du/of 23/02/2021. Suppression de la norme NF environnement / Deletion of the NF environment standard

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 06/02/2025

Date de fin de validité / Expiry date:

Jérôme REYSSON

Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license
T 15063 /808841

Caractéristiques / Characteristics :

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Type | Adressable |
| Tension assignée / Rated voltage | 230 V |
| Nature du courant / Nature of supply | AC |
| Fréquence assignée / Rated frequency | 50-60 Hz |
| Puissance assignée / Rated power | 1,30 W |
| Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock | II |
| Degré IP / IP degree | 42 |
| Degré IK / IK degree | 07 |
| Flux assigné / Rated lumen output | 315 lm à 1h |
| Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type | Ni-Cd 4 x 1,2 V / 1500mAh - NORMALUX HIGH TEMPERATURE-D - P303 |
| Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number) | 16 LEDs |
| Lampe de veille (nature, nombre) / Normal lamp (type, number) | 2 LEDs |
| Télécommande/Remote control | oui |