

## - Declaración de conformidad -

Marcado CE

MIKEL JAUREGUIZAR DE ZÁRATE declara:

Como Director General de Normagrup Technology S.A., que las emergencias de superficie alimentadas por central de baterías abajo mencionadas cumplen con la normativa correspondiente.

NOMBRE COMERCIAL: **URO**

Referencias:

UIL-S2L24, UL-S2L24

Cumplen con los requerimientos de la **Directiva de la Comunidad Europea de Baja Tensión 2014/35/UE** (normativa UNE-EN 50171:2002, UNE-EN 60598-1:2015, UNE-EN 62471:2009, 62493:2015). Igualmente satisfacen los requerimientos de la **Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC) 2014/30/UE** (normas UNE-EN 55015:2013, UNE-EN 61547:2011, UNE-EN 61000-3-2:2014, UNE-EN 61000-3-3:2013), y **restricción del uso de algunas sustancias peligrosas (RoHS) 2011/35/UE** (normativa UNE-EN 50581:2012).

Con las siguientes características técnicas:

Alimentación	Clase	IP	IK	Hilo Incandescente
24Vdc	II	65	10	850

Firmado y sellado:



Normagrup Technology, S.A.  
Parque Tecnológico de Asturias. Parcela 10  
33428 Llanera (Asturias). España / Spain  
T. 985 26 100 / F. 985 266 992  
normagrup.com

**Mikel Jaureguizar**  
**Director General**