

- Declaración de conformidad -

Marcado CE

MIKEL JAUREGUIZAR DE ZÁRATE declara:

Como Director General de Normagrup Technology S.A., que las emergencias empotradas alimentadas por central de baterías abajo mencionadas cumplen con la normativa correspondiente.

NOMBRE COMERCIAL: **VÍA R**

Referencias:

VSI-S2L24, VSI-S2L24-4, VSI-S2LH24, VS-S2L24, VS-S2L24-4, VS-S2LH24, VVI-S2L24, VVI-S2L24-4, VVI-S2LH24, VV-S2L24, VV-S2L24-4, VV-S2LH24

Cumplen con los requerimientos de la **Directiva de la Comunidad Europea de Baja Tensión 2014/35/UE** (normativa UNE-EN 50171:2002, UNE-EN 60598-1:2015, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 62471:2009, 62493:2015). Igualmente satisfacen los requerimientos de la **Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC) 2014/30/UE** (normas UNE-EN 55015:2013, UNE-EN 61547:2011, UNE-EN 61000-3-2:2014, UNE-EN 61000-3-3:2013), y **restricción del uso de algunas sustancias peligrosas (RoHS) 2011/35/UE** (normativa UNE-EN 50581:2012).

Con las siguientes características técnicas:

Alimentación	Clase	IP	IK	Hilo Incandescente
24Vdc	III	40	04	850

Firmado y sellado: